

पत्रांक:-स-10/सीएफओ-एमडीडी-स्कूल-13(मुरा0)

दिनांक: 30-6-2018

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

सन साईन पब्लिक स्कूल ग्राम गढुवाला तहसील ठाकुरद्वारा
जनपद-मुरादाबाद।

विषय: - सन साईन पब्लिक स्कूल ग्राम गढुवाला तहसील ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1- मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1528/79-6-08 दिनांक 20-7-2012।

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक: दिनांक: 13-4-2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में राचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्या:1801/15-7-09-1(124)/2009 ,दिनांक: 20-7-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

3- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: शून्य के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा प्रश्नगत भवन का विस्तार करते हुए उक्त प्रश्नगत निर्मित एजुकेशनल भवन को सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के पत्र संख्या: स-09/डीडीएफएस-स्कूल-13(मुरा0) दिनांक:15-06-2013 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया आख्या निम्नवत् है :-

1- भवन की संरचना :-

जिसका कुल प्लॉट एरिया- 6960.00 वर्गमीटर
भूतल कवर्ड एरिया- 904.47 वर्गमीटर।
प्रथम तल कवर्ड एरिया- 904.47 वर्गमीटर।
द्वितीय तल का कवर्ड एरिया-904.47 वर्गमीटर।

(2) ढोँचागत सुरक्षा व्यवस्था :-

1-पहुँच मार्ग:- स्कूल भवन के सामने 12 मी0 चौड़ी रोड है।

2-प्रवेश द्वार- 4.50 मीटर।


3-सैट बैक-

अग्रभाग- 06 मीटर

पार्श्व।- 06 मीटर

पार्श्व।।- 06 मीटर

पृष्ठ भाग में-06 मीटर


Manager
Sunshine Public School
Thakurdwara (Moradabad)

Principal

Sun Shine Public School
Garuwala, Thakurdwara (M.B.D.)

4-निकास मार्ग:- निकास हेतु 03 स्टेयर कैस व एक रैम्प निर्मित है जिनकी ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्था :-

1-भवन में अग्निशमन हेतु ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 मानक के अनुसार स्थापित किये गये हैं।

2-प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल हौजरील तथा भवन के टैरेस पर 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक व 450 एल0पी0एम0 क्षमता के टैरेस पम्प सहित उपलब्ध है।

3-अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया।

4-अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिलिंग नियमानुसार कराया जायेगा।

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन में अधिवासियों के आकरिमक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:-

1- वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2-स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैंक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

3-विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं करेंगे।

4-स्कूल में भोजन/मिड-डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

5-वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष उपकरणों का निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार में जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर उनकी कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन सन साईन पब्लिक स्कूल ग्राम गढुवाला तहसील ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(बी0के0 सिद्धू)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:

1-अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद को सूचनार्थ ।

Principal
Sun Shine Public School
Garuwal3, Thakurdwara (M.B.D.)

Manager
Sunshine Public School
Thakurdwara (Morada)